

 <b>ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ</b>	<b>Τίτλος :</b>		
	<b>ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ</b>		
			<b>Σελ. 1 από 1</b>

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ**

**Α.Α.:**  
Γούρνες: 12 Ιουνίου 2020

**Από :**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**  
Πληροφορίες: Ν. Κοπανάκης

**Ελήφθη ( Ημερομηνία , υπογραφή )**

**Προς :**  
**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

✓ .....

**ΘΕΜΑ:** Απάντηση διευκρινιστικών ερωτήσεων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

**ΣΧΕΤ.:** το από 12/6/2020 email του τμήματος προμηθειών με θέμα « ΔΙΕΥΚΡΗΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Σε απάντηση των διευκρινιστικών ερωτήσεων:

- Στην τεχνική προσφορά απαιτείται να κατατεθούν όλα τα τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά ISO και δηλώσεις CE των προσφερόμενων ειδών
- Στο α/α 16 της 1ης ομάδας ζητείται:

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ 250W Τ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40 (λάθος το Ε27) Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων διαφανής σωληνωτός ισχύος 250W με κάλυκα Ε 40 (λάθος το Ε27) , θερμοκρασίας χρώματος περίπου 4200-4500K, τάση λειτουργίας 230 V, συχνότητα 50Hz, φωτεινή ροή 29000Lm (λάθος το 32000 Lm) τουλάχιστον, διάρκεια ζωής 18000 h και άνω. Θα φέρει σήμανση CE.

Ο συντάξας

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Νίκος Κοπανάκης

Μαρία Πιταρίδη  
Πολιτικός Μηχανικός